



ДП „РАО“
Изх. № 53-00-1034
Дата: 18.08.2018г.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: постъпило искане за разяснения по обществена поръчка с предмет: "Подмяна на покривна хидроизолация на "Цех за преработка на радиоактивни отпадъци" (ЦПРАО) в СП "РАО-Козлодуй" и ремонт на покрива на надстройката на Спецкорпус-2" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Подмяна на покривната хидроизолация на "Цех за преработка на радиоактивни отпадъци" (ЦПРАО) в СП "РАО-Козлодуй"; Обособена позиция №2: "Ремонт на покрива на надстройката на Спецкорпус - 2"

Въпрос 1:

Възможно ли е Възложителят да предостави образците на документи във формат docx или в друг различен от pdf?

Отговор:

ДП „РАО“ може да представи документите само в pdf файл.

Въпрос 2:

Каква е средата на обекта?

Отговор:

Обектът е покривната площ на „Цех за преработка на радиоактивни отпадъци“ (ЦПРАО) към СП „РАО-Козлодуй“, намира се извън контролираната зона (КЗ) и не е в среда на йонизиращи лъчения.

по обособена позиция №1: "Подмяна на покривна хидроизолация на "Цех за преработка на радиоактивни отпадъци" (ЦПРАО) в СП "РАО-Козлодуй"

Въпрос 1:

Колко е висок покрива?

Отговор :

Покрива е на три височини к +9,50; к +11,90; к +15,00.

Сложна начупена конфигурация с обратни греди и технологични тунели към него. Напречна и надлъжна дилатационни фуги. Контурни размери на покрива дължина и ширина 50/80 м.

Въпрос 2:

На колко нива е покрива?

Отговор:

Покривът е на три нива.

Въпрос 3:

В документацията се предвижда в позиция 2 от количествената сметка – 1350 м² – демонтаж и изрязване на балони и позиция 3 с 4000 м² почистване и истъргване на стара изолация. Има ли препокриване на количествата от тези две позиции?



При пресмятането на количествата предвидени като разваляне на хидроизолацията и количествата за направата на новата се получава разлика. Бихте ли проверили и дали разяснения?

Отговор:

Тъй като, в позиции №14 и №15 е посочено хоризонтално полагане на 4000 м², хидроизолационна битуна мембрана и 1252 м² и вертикално полагане на същата обща площ 5252 м². Тези позиции кореспондират с позиции №10, 11. Позицията 2 касаеща изрязване на балониралата и компроментирана стара хидроизолация е част от общото количество на новоположената мембрана, но с по различна обработка на основата.

Въпрос 4:

Колко см е предвидена да бъде дебелината на циментовата замазка за оправяне на наклоните от позиция 6?

Отговор:

Дебелината на циментовата замазка е от 4 до 6 см.

Въпрос 5:

Позициите 4 и 9, в които се предвижда направа на един слой без посипка хидроизолация с квадратура от 600 м² различни ли са? Не трябва ли на позиция 9 да има минерална посипка, за да е окончателен слой? На тези позиции предвижда ли се полагане на грунд и пароизолация?

Отговор:

Тези позиции не са различни по смисъл на положения материал, различни са по технологични дейности на изпълнение едното е доставка, а другото е доставка и монтаж.

С УВАЖЕНИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДП „РАО“
/ДИЛЯН ПЕТРОВ/

Сл. 2 от 3311