



РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: направено запитване във връзка с публична покана за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и извършване на строително ремонтни дейности в МЗ на бл. 1 и 2 в помещение на кота 0,00 между оси 42' и 44 и приспособяването му за монтаж и експлоатация на „СИОК“, правим следните разяснения:

1. Отпада т.6.3.1 от Техническото задание.

2. Т.6.3.3 се изменя така:

В помещението предназначено за монтаж на „СИОК“, да се проектира и изгради стоманобетонен фундамент, в зоната на ос IV от Приложение 1, за СИОК с носимоспособност 5т/м2, поради обстоятелството ,че подовата му конструкция е изпълнена от сглобяеми елементи: предварително напрегнати панели с кухини тип „ППК“ с носимоспособност 2,00т/м2 и допълващи монолитни участъци и не е в състояние да понесе натоварването от„СИОК“. Горното ниво на стоманобетонния фундамент да се изравни с нивото на новоизграденото подово покритие.